

## CB33 圧力スイッチ安全規格適合定格変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

CB33 圧力スイッチにおいて、CE マーキング対応品の安全規格適合定格に一部誤りがあり、電気定格銘板が変更となりますのでお知らせ致します。

敬具

### 記

#### 1、対象製品：

CB33 圧力スイッチ 一接点直流用

対象形番：CB33-133／CB33-143／CB33-173／CB33-193／CB33-1M3／  
CB33-1X3／CB33-1Z3

#### 2、変更内容：

電気定格銘板に記載されている安全規格適合定格が、『DC 125V 6A (DC-13)』から『DC 125V 0.5A (DC-13)』に変更となります。(銘板記載内容のみ変更)

※電気定格銘板の上半分は保証電気定格値を、下半分は安全規格適合定格値を示します。

※CE マーキングを取得する上で必要な、試験時の電気定格値が変更になります。製品を保証する電気定格値の変更は有りません。

#### 電気定格銘板

ELECTRICAL RATING	
RESISTANCE LOAD	INDUCTIVE LOAD
AC 125V 10A	AC 125V 6A
AC 250V 3A	AC 250V 1.5A
DC 125V 10A	DC 125V 6A
DC 250V 3A	DC 250V 1.5A

  

ELECTRICAL RATING WHICH CONFORMS TO THE SAFETY STANDARD	
RESISTANCE LOAD	INDUCTIVE LOAD
AC 125V 10A	AC 125V 0.5A
AC 250V 3A	AC 250V 0.5A
DC 125V 10A	DC 125V 0.5A (DC-13)
DC 250V 3A	DC 250V 0.5A

6 Aから0.5 Aに変更

#### 3、切替時期：

2018 年 12 月生産分より

#### 4、その他

ご不明な点がございましたら、最寄りの弊社営業所又は、販売店までお問い合わせください。

以上