

## CS31 差圧スイッチの圧力導入口及び、

## CS31 圧力・差圧スイッチのマイクロスイッチ No. 表示方法変更について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

CS31 差圧スイッチの圧力導入口及び、CS31 圧力・差圧スイッチのマイクロスイッチ No. の表示方法変更についてご連絡致しますので、ご査収の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

今般、CS31 差圧スイッチの圧力導入口 (H、L) 及び、CS31 圧力・差圧スイッチ(2 接点式)のマイクロスイッチNo.1・2 の表示方法を下記の通り変更致します。

#### 1. 対象製品 :


- (1) 圧力導入口に関すること : CS31-571、671、771、871 差圧スイッチ
- (2) スイッチNo.に関すること : CS31-471 圧力スイッチ  
CS31-871 差圧スイッチ

#### 2. 変更時期 :

2019年2月生産分より変更致します。

#### 3. 変更内容

差圧スイッチの圧力導入口を示す H・L 及び 2 接点式のスイッチ No. を示す 1・2 は、製品に直接ゴム印で押印していましたが、これをラベルプリンタによる印字とし PET 銘板を貼り付けます。



#### 4. その他

ご不明な点がございましたら、最寄りの弊社営業所または販売店までお問合せください。

以上